

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	Muzeum01
NO_DOC_EXT:	2018-021668
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	przetargi@zamek-lancut.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
Łańcut
37-100
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Żaba
Tel.: +48 172252010
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl
Faks: +48 172252012
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek-lancut.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej (...)
Numer referencyjny: S-ZP-203/01/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**
92312000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich :
- konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny
- remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic)
- remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic)
- opaski zewnętrzne
- instalacja odgromowa i wyrównawcza

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
08/02/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: Muzeum01

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-008199

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 012-023211

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/01/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:

- konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny,
- remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),
- remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),
- opaski zewnętrzne,
- instalacja odgromowa i wyrównawcza.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:

a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:

- taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego, niewg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),
- elewacje: wymiana parapetów, obróbek blacharskich i rur spustowych,
- roboty przygotowawcze,
- elewacja 1-1 zachodnia,
- elewacja 2-2 północna,
- elewacja 3-3 wschodnia,
- elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),
- elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),
- elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),
- elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),
- opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06, PZ.07,PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,
- modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter I piętro, II piętro,
- roboty porządkowe.

b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)

- elewacja frontowa Zamek – (poz.1),
- elewacja północna Zamek- (poz.2),
- elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),
- elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),
- elewacja południowa Zamek –z zewnątrz (poz.5),
- wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6),
- wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7),
- wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8),
- wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9),

- wieża południowo-wschodnia, Taras – (poz.10),
- elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11),
- dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12),
- dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13),
- dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14),
- dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15),
- dziedziniec wewnętrzny, elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16),
- dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17),
- elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22),
- elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23),
- wieża, „Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25),
- wieża, „Kurza Stopka”, elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26),
- elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),
- elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),
- elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29),
- elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30).

c) prace instalacyjne –elektryczne:

- instalacja odgromowa, wyrównawcza,
- pomiary.

Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący:

Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczywyjść kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe(mocowanie).

W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny być wykonane jak w opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tym obwody oświetlenia wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach,winny odbywać się z zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych na odcinkach bez kabli. Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem etapowania robót.

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane w czasie Festiwalu Muzycznego.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:

- konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny,
- remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),
- remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),
- opaski zewnętrzne,
- instalacja odgromowa i wyrównawcza.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:

a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:

- taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego, nieuwspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),
- elewacje: wymiana parapetów, obróbek blacharskich i rur spustowych,
- roboty przygotowawcze,
- elewacja 1-1 zachodnia,
- elewacja 2-2 północna,

- elewacja 3-3 wschodnia,
- elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),
- elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),
- elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),
- elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),
- opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06, PZ.07,PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,
- modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter I piętro, II piętro,
- roboty porządkowe.

b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)

- elewacja frontowa Zamek – (poz.1),
- elewacja północna Zamek- (poz.2),
- elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),
- elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),
- elewacja południowa Zamek –z zewnątrz (poz.5),
- wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6),
- wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7),
- wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8),
- wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9),
- wieża południowo-wschodnia, Taras – (poz.10),
- elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11),
- dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12),
- dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13),
- dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14),
- dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15),
- dziedziniec wewnętrzny, elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16),
- dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17),
- elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22),
- elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23),
- elewacja zachodnia (Zamek) - (poz 24)
- wieża,, Kurza Stopka", elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25),
- wieża,, Kurza Stopka", elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26),
- elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),
- elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),
- elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29),
- elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30).

c) prace instalacyjne –elektryczne:

- instalacja odgromowa, wyrównawcza,
- pomiary.

Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący:

Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczywyjść kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe(mocowanie).

W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny byćwykonane jak w opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tymobwody oświetlenia

wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach,winny odbywać się z zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych naodcinkach bez kabli.

Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem etapowaniarobót.

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane w czasie Festiwalu Muzycznego.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**