



Łańcut, 12.11.2020 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w zapytaniu**

Dotyczy zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na **dostawę nawilżaczy i lamp UV**.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany załącznika nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania z dnia 09.11.2020 r.

Obecną treść załącznika nr 1 do zapytania stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienie zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy nawilżaczy oraz lamp i jest podzielone na dwie części.

Z-CA DYREKTORA
Muzeum-Zamek w Łańcut

Krzysztof Zaba
Krzysztof Zaba

Załącznik do pisma
z dnia 12.11.2020 r.

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I

Mobilne nawilżacze powietrza z funkcją oczyszczania powietrza

Ilość 6 szt.

Wyświetlanie wartości wilgotności względnej oraz pokazujący jakość powietrza w pomieszczeniu

3 stopniowe oczyszczanie powietrza: Filtr wstępny do dużych zanieczyszczeń – 2 szt. (w tym 1 szt. na wymianę) Filtr HEPA – 2 szt. . (w tym 1 szt. na wymianę), Generator plazmowy lub filtr UV

Automatyczny tryb pracy sterowany czujnikiem – czujnik do pomiaru jakości i wilgotności powietrza i automatyczne sterowanie urządzeniem.

Wyświetlanie stanu poziomu wody

Automatyczny wyłącznik przy pustym zbiorniku na wodę

Sygnał przy pustym zbiorniku na wodę

Wydajność powietrza od 210 do 230 m³/h

Pojemnik na wodę od 5 do 15 litrów

Pobór mocy 24 W

Część II

Mobilne lampy UV do odkażania

Ilość 2 szt.

Programator czasu pracy

Przejezdny statyw do lampy

Wentylator wymuszający obieg powietrza przez lampę.

Klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego: I

Możliwość montażu ściennego

Dezynfekowana kubatura od 90 do 100 m³

Wydajność wentylatora od 120 do 140 m³/h

Zasilanie [VAC/Hz]: 230/50

Moc całkowita [VA]: 115

Promienniki UV-C + 1 szt. na wymianę