

Łańcut, 02.02.2021 r.

S.271.13.2020

Zamawiający:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
www.zamek-lancut.pl

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki**
- oznaczenie sprawy: S.271.13.2020

Muzeum-Zamek w Łańcucie jako Zamawiający informuje, że działając w myśl art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

Zmiana 1:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale IV po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Wykonawca realizując zamówienie zamiast rozwiązania wprost opisanego w dokumentacji projektowej może zastosować inne pod warunkiem spełnienia parametrów równoważności określonych w poniższej tabeli:

Nazwa rozwiązania wyrobu, urządzenia, wyposażenia itp. przyjęta w dokumentacji	Parametry rozwiązania wyrobu, urządzenia, wyposażenia itp. przyjęte w dokumentacji	Parametry równoważności
1	2	3
Gaz obojętny IG 541	52 % azotu 40% argonu 8% dwutlenku węgla	Stężenie tlenu 10% – 12%, Ilość gazu obojętnego w ilości odpowiadającej ok. 40% obj.

”

Z-CA DYREKTORA
Muzeum-Zamek w Łańcucie

Krzysztof Żaba