




POZIOM PORÓWNAWCZY	225.00 m n.p.m.	gazowa skrzynka wolnostojąca	ist. budynek Kordegardy – Wartowni
PROJ. RZĘDNA TERENU		235.29	235.29
RZĘDNA TERENU ISTN.		235.29	235.29
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU		234.19	234.19
NAZIOM		1.09	1.09
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU		1.10	1.10
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.00m 0‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		STAL Dn20 czarna	
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.00
HEKTOMETRY		G	G1
Profil KERAMO 7.33.2 (www.keramo-steinzeug.pl)			



Poz	Wyszczególnienie	Szt.	Materiał	Numer normy	Uwagi
1	Reduktor Mr10F/A	1	-	-	
2	Kurek kulowy 15CN 1 MPa	1	-	-	
3	Gazomierz G-4 miechowy	1	-	-	
4	Półśrubunek	1	St0S	-	
5	Kątownik 25x25x3 l=250mm	4	St0S	PN-69/H-93401	W przypadku szafki 8szt.
6	Kątownik 25 x25x3 l=750mm	4	St0S	PN-69/H-93401	
7	Element zawiasa	2	St0S	-	
8	Element zamka	1	St0S	-	
9	Blacha 600x200x2mm	4	St0S	PN-79/H-92202	W przyp.szafki
10	Blacha 620x620x2mm	1	St0S	PN-79/H-92202	Szafka 2szt.
11	Otwór went. 25 cm co 25 cm	-	-	-	W drzwiczkach
12	Okienko umożliwiający odczyt	1	Szkle	-	
13	Wkręt M5 x 30	4	Stal	-	
14	Przewód gazowy śr/pr 20mm	1	Stal	PN-80/H-74219	
15	Śrubunek mosiężny 1"	1	Mosiądz	-	
16	Kolanko nakrętno-wkrętne 1"	3	Żeliwo	PN-76/H-74392/5	

GRAD JERZY USŁUGI PROJEKTOWE I OBSŁUGA INWESTYCJI 35-513 Rzeszów ul. Raginisa 2/48 e-mail jerzy.z.grad@gmail.com gsm +48 505 164 004		
INWESTOR	<b>Muzeum - Zamek w Łańcucie</b> ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100	
ADRES INWESTYCJI	Działki NR 3864/6 obr. Łańcut	
TEMAT	Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodociągowej w budynku KORDEGARDY - WARTOWNI	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU <b>Instalacja gazowa profil</b>		
Projektował: Jerzy GRAD	upr. PDK/0199/POOS/10	podpis
Sprawdził: Jerzy GRAD	upr. PDK/0199/POOS/10	podpis
SKALA	1 : 100/100	NUMER RYSUNKU <b>S-02</b>
DATA	LISTOPAD 2017	UWAGA