



Łańcut, 08.01.2021 r.

**Zamawiający:**  
**Muzeum-Zamek w Łańcucie**  
**ul. Zamkowa 1**  
**37-100 Łańcut**  
[www.zamek-lancut.pl](http://www.zamek-lancut.pl)

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy ogłoszenia na wykonanie usługi konserwacji, naprawy oraz utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń zabezpieczenia elektronicznego, wykonania weryfikacji istniejących projektów systemów sygnalizacji pożaru SAP w zakresie sprzętowym, oraz lokalizacji w obiekcie.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu złożyli w niniejszym postępowaniu zapytanie. Poniżej treść zapytania i odpowiedź.

**Pytanie 1:**

Zwracam się z prośbą o dodanie zestawienia ilościowego do systemu. W celu oszacowania kosztów serwisu informacja o ilości czujek oraz innych podzespołów systemu jest kluczowa.

**Odpowiedź 1:**

Zestawienie ilościowe podstawowych urządzeń SAP w budynku Zamku i Oficyny objętych konserwacją i naprawą:

- centrala pożarowa – 1 szt.
- czujka optyczna dymu - 305 szt.
- czujka optyczna bezprzewodowa - 90 szt.
- ROP - 13 szt.
- konsola „Algo Pilot”
- akumulator bezobsługowy – 2 szt.

W/w urządzenia są zamontowane w budynku Zamku i Oficyny od pomieszczeń piwnic po strych.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**Muzeum-Zamek w Łańcucie**  
  
**Wit Karol Wojtowicz**